

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 6/_____

Вознесенский с.о.
Место составления

28.02.2023 г.
Время 11:47

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль. № 6 от 20.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНУЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
БАЖАКОВ ЕРЖАН ЕРМЕКУЛЫ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)
691040000013, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Вознесенка, Комсомольская (УЛИЦА), 24.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 27.02.2023 - 28.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Незначительное	В помещениях дежурного персонала установить

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		табличку с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112", а также обеспечить ключи подписью указанных кабинетов. Основание: пункт 10 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.; срок устранения: 31.03.2023
2	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Незначительное	В школе номера кабинетов установить соответствующим к плану эвакуации. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 31.03.2023
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В школе приобрести проектно-сметную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п.п.1 пункт.70 ППБ от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 05.07.2023
4	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: пункт 44,45 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 31.05.2023
5	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	На первом этаже предшкольного кабинета осуществить изменение функционального назначения, проведение капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений по проектной документации. Основание: пункт 16 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 05.07.2023

6	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Провести проверку замера сопротивления электрических проводов и кабелей и заземляющих устройств, проводится при вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, но не реже одного раза в год. Основание: пункт 87 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.; срок устранения: 31.05.2023
	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Соединения жил проводов на первом этаже в подсобном помещении производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 28.04.2023
8	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. Основание: пункт 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 31.03.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

М. Искендер ОЧС Буландинского района С. С. Маурал

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Абдрахманов Марат Салуханович

« 28 » 02 2023г.

